

Umweltverträglichkeitsprüfung.
Projekt für die Wasserableitung aus der Ahr
zum Bau eines E-Werkes in der Örtlichkeit
Gisse in der Gemeinde Ahrntal. Ansuchen um
Änderung der Dotationswassermengen.

Ablehnung

Antragsteller: Ahrntaler Stromerzeugung und
Verteiler G.m.b.H.

- Vorausgeschickt, dass das Projekt für die Wasserableitung aus der Ahr zum Bau eines E-Werkes in der Örtlichkeit Gisse in der Gemeinde Ahrntal im Sinne des Landesgesetzes vom 24. Juli 1998, Nr. 7, dem UVP-Verfahren unterzogen worden ist;
- Festgestellt, dass die Landesregierung mit Beschluss . 49 vom 12. Jänner 1998 dieses Projekt mit Auflagen genehmigt hat;
- Nach Einsicht in das Ansuchen der Ahrntaler Stromerzeugung und Verteiler G.m.b.H. vom 23. September 2005, mit welchem ersucht wird, die derzeit gültige Dotationsregelung, welche einen Fixanteil in den Monaten Jänner bis März von 850 l/s und einen variablen Anteil in den Monaten April – Dezember von 40% des jeweiligen natürlichen Abflusses vorsieht, dahingehend abzuändern, dass der Fixanteil in den Monaten November bis März 850 l/s und der variable Anteil in den Monaten April bis Oktober 35% des jeweiligen natürlichen Abflusses beträgt;
- Nach Einsicht in das Gutachten des UVP-Beirates Nr. 21/2005 vom 16. November 2005, mit welchem negatives Gutachten zum vorliegenden Ansuchen erteilt worden ist und zwar mit folgender Begründung:

Valutazione dell'impatto ambientale.
Progetto per la derivazione dal Rio Aurino per la costruzione di una centrale elettrica in località Gisse nel comune di Valle Aurina. Richiesta di modifica della quantità d'acqua residua.

Rigetto

Proponente: Ahrntaler Stromerzeugung und
Verteiler s.r.l.

- Premesso che il progetto per la derivazione dal Rio Aurino per la costruzione di una centrale elettrica in località Gisse nel comune di Valle Aurina è stato sottoposto alla procedura VIA ai sensi della legge provinciale del 24 luglio 1998, n. 7;
- Constatato che la Giunta ha approvato tale progetto con deliberazione n. 49 del 12 gennaio 1998;
- Vista la domanda della Ahrntaler Stromerzeugung und Verteiler s.r.l. del 23 settembre 2005, con la quale viene richiesta di modificare l'attuale disposizione sulla quantità d'acqua residua stabilita, che prevede una parte fissa nei mesi gennaio fino a marzo pari a 850 l/s ed una parte variabile nei mesi aprile – dicembre pari al 40 % del deflusso naturale, nel senso che, la parte fissa nei mesi da novembre fino a marzo venga stabilita a 850 l/s e la parte variabile nei mesi aprile – ottobre pari al 35 % del deflusso naturale;
- Visto il parere negativo del Comitato VIA n. 21/2005 del 16 novembre 2005 con la seguente motivazione:

Die Bachbettmorphologie der Ausleitungsstrecke ist denkbar ungünstig für eine geringere Restwasserdotations. Die bestehende Regelung stellt für den Monat November bereits eine Grenzsituation dar. Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss der Landesregierung Nr. 49 vom 12.01.1998 (Genehmigung des Vorprojektes für die Wasserableitung aus der Ahr zum Bau eines Wasserkraftwerkes in der Örtlichkeit Gisse in der Gemeinde Ahrntal) unter Punkt 6) der Bedingungen festgelegt, dass bei Verwirklichung einer Großableitung (Ahr und Reinerbach mit Zentrale in Sand in Taufers – folglich eine Reduktion des natürlichen Abflusses bei der gegenständlichen Fassung) die variable Restwasserkomponente neu definiert werden muss, da durch die Verminderung des

Einzugsgebietes und folglich auch die Verminderung des natürlichen Abflusses für die Ausleitungsstrecke nicht mehr genügend Wasser für die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit vorhanden wäre.;

- Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 24. Juli 1998 Nr. 7, "Umweltverträglichkeitsprüfung";
- In der Erwägung dass die Bedenken des UVP-Beirates hinsichtlich einer Änderung der festgelegten Dotationsmengen für das E-Werk in der Örtlichkeit Gisse in der Gemeinde Ahrntal von der Landesregierung geteilt werden;

Dies vorausgeschickt,

beschließt
die Landesregierung

nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit,

La morfologia del tratto derivato non è assolutamente idonea per una dotazione d'acqua residua più ridotta. L'attuale disposizione costituisce già una situazione limite per il mese di novembre. Inoltre già con deliberazione n. 49 del 12 gennaio 1998, la Giunta provinciale in occasione dell'approvazione del progetto di massima per la derivazione dal Rio Aurino per la costruzione di una centrale elettrica in località Gisse nel comune di Valle Aurina ha stabilito al punto 6) delle condizioni, che qualora in futuro venga realizzata la grande derivazione (Rio Aurino e Rio di Riva con centrale elettrica a Campo Tures) la dotazione dinamica dovrà essere nuovamente determinata, in quanto, con la derivazione del

Rio Aurino il bacino imbrifero verrebbe ridotto e quindi non rimarrebbe a disposizione la quantità d'acqua necessaria per garantire il mantenimento della funzione ecologica ;

- Vista la legge del 24 luglio 1998 n.7, "Valutazione dell'impatto ambientale";
- Ritenuto che la Giunta provinciale condivide le conclusioni del comitato VIA circa una modifica della quantità d'acqua residua stabilita per la centrale elettrica in località Gisse nel comune di Valle Aurina;

Ciò premesso e sentito il relatore

la Giunta Provinciale

ad unanimità dei voti legalmente espressi

delibera

1. das Ansuchen der Ahrntaler Stromerzeugung und Verteiler G.m.b.H. um Änderung der Dotationswassermengen für das E-Werk in der Örtlichkeit Gisse in der Gemeinde Ahrntal mit der in den Prämissen angeführten Begründung zurückzuweisen.
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

1. di respingere la richiesta della Ahrntaler Stromerzeugung und Verteiler s.r.l. di modifica della quantità d'acqua residua stabilita per la centrale elettrica in località Gisse nel comune di Valle Aurina con la motivazione di cui nelle premesse.
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.